



Dinskiner monteres med ledningskanaler for afgående kabler
 Dinskiner monteres med 2 M36 blindklods pr. dinskinne

Tavledata		Projekt		Forsyningsselskab		Distribution board		
lcc max KA	Belastning In A	Kapslingsklasse IP 3xD/2xC	Specifik energi 3,3E7 A2S	Systemjord TT-TNs-TNc		Space for 40 pcs. M36 4p		
Int. opd. Form 2B	Omg. temp. Max 30 gr.C	Beskyttelsesform Aut. afbr./Isolation	Mærkedriftspænding 3x230/400 V	Konstruktionsnorm En 61.439-3		ALUzink kapsling		
 K-tavler Hagensvej 7, 9530 Støvring Tlf +45 4078 0665 E-mail kh@k-tavler.dk		Ingeniør		Dato		Max P-loss: 192W		
		Installatør		Init. 2024-1 KH		Tegn. nr.		Side
				Rev Rev Rev		830-1040		1