



Dinskinner monteres med ledningskanaler for afgående kabler
 Dinskinner monteres med 2 M36 blindklods pr. dinskinne

Tavledata		Projekt -		Forsyningsselskab -		Distribution board Space for 60 pcs. M36 4p	
Icc max KA	Belastning In A	Kapslingsklasse IP 3xD/2xC	Specifik energi 3,3E7 A2S	Systemjord TT-TNs-TNc		ALUzink kapsling Lakerede Låger Ø22 lukketøj Max P-tab 243W	
Intern opd. Form 2B	Omg. temp. Max 30 gr.C	Beskyttelsesform	Mærkedriftspænding 3x230/400 V	Konstruktionsnorm En 61.439-3			
 Hagensvej 7, 9530 Støvring Tlf +45 4078 0665 E-mail kh@k-tavler.dk			Ingeniør -		Dato Init. 2024-1KH		Tegn. nr. 835-1060
			Installatør -		Rev Rev Rev		